

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-РТ.ПБ37.В.01701

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Amorim Revestimentos, S.A.

Адрес: Rua do Ribeirinho, 202, 4536-907, Sao Paio de Oleiros, Portugal, Португалия.

Телефон +351 22 7475 600, факс +351 22 7475 604.

№ 0005775

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Amorim Revestimentos, S.A.

Адрес: Rua do Ribeirinho, 202, 4536-907, Sao Paio de Oleiros, Portugal, Португалия.

Телефон +351 22 7475 600, факс +351 22 7475 604.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие пробковое напольное покрытое лаком или без покрытия, в листах и панелях, толщиной 4,0÷11,5 мм:

Wicanders Corkcomfort WRT; Iprocork Corkstyle WRT;

Wicanders Artcomfort; Maestro Club Rondo; Maestro Club

Fado; Aberhof Basic; Aberhof Exclusive; Go4Cork; Viscork

Homecork; Viscork Homecork Plank; Earth Tones; Artens;

Faberhaus. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6850

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4504 10

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4406/РС от 21.01.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

№ СДСГК RU.OS05.K04647 от 26.01.2016 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и/или на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.02.2016

по 31.01.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
подпись

  
подпись

В.Ю. ШИТИКОВ  
инициалы, фамилия

В.А. ЛИТВИНОВ  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-РТ.ПБ37.В.01703

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Amorim Revestimentos, S.A.

Адрес: Rua do Ribeirinho, 202, 4536-907, Sao Paio de Oleiros, Portugal, Португалия.

Телефон +351 22 7475 600, факс +351 22 7475 604.

№ 0005777

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Amorim Revestimentos, S.A.

Адрес: Rua do Ribeirinho, 202, 4536-907, Sao Paio de Oleiros, Portugal, Португалия.

Телефон +351 22 7475 600, факс +351 22 7475 604.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие пробковое настенное, покрытое воском, лаком или без покрытия, в листах, толщиной 3,0 мм: Wicanders Dekwall; Viscork Artwall, Aberhof, Faberhaus, Maestro Rondo Deco. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6850

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4504 10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 4408/РС от 21.01.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

№ СДСГК RU.OC05.K04647 от 26.01.2016 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и/или на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.02.2016 по 31.01.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-РТ.ПБ37.В.01700

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Amorim Revestimentos, S.A.

Адрес: Rua do Ribeirinho, 202, 4536-907, Sao Paio de Oleiros, Portugal, Португалия.

Телефон +351 22 7475 600, факс +351 22 7475 604.

№ 0005774

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Amorim Revestimentos, S.A.

Адрес: Rua do Ribeirinho, 202, 4536-907, Sao Paio de Oleiros, Portugal, Португалия.

Телефон +351 22 7475 600, факс +351 22 7475 604.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие пробковое напольное с износостойким слоем

ПВХ, в листах и панелях, толщиной 3,2÷12,0 мм:

Wicanders Vinylcomfort; Decolife; Wicanders Corkcomfort

HPS; Wicanders Artcomfort HPS; Wicanders Hydrocork;

Authentica. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6850

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4504 10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 4404/РС, № 4405/РС от 21.01.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

№ СДСГК RU.OS05.K04647 от 26.01.2016 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и/или на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.02.2016 по 31.01.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РТ.ПБ37.В.01700

(обязательная сертификация)

№ 0000587

Покрытие пробковое напольное с износостойким слоем ПВХ, в листах и панелях, толщиной 3,2÷12,0 мм: Wicanders Vinylcomfort; Decolife; Wicanders Corkcomfort HPS; Wicanders Artcomfort HPS; Wicanders Hydrocork; Authentica - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2)

Покрытие пробковое напольное с износостойким слоем ПВХ, в листах и панелях, толщиной 3,2÷12,0 мм: Wicanders Hydrocork - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3)



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

*(Handwritten signature)*  
подпись

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-РТ.ПБ37.В.01702

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Amorim Revestimentos, S.A.

Адрес: Rua do Ribeirinho, 202, 4536-907, Sao Paio de Oleiros, Portugal, Португалия.

Телефон +351 22 7475 600, факс +351 22 7475 604.

№ 0005776

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Amorim Revestimentos, S.A.

Адрес: Rua do Ribeirinho, 202, 4536-907, Sao Paio de Oleiros, Portugal, Португалия.

Телефон +351 22 7475 600, факс +351 22 7475 604.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489. Аттестат

рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Пробка техническая и изоляционная в листах и рулонах,

пробковая подложка в рулонах, толщиной 1,5÷90,0 мм:

Wicanders Rolls; Maestro Club; Viscork; Aberhof; Artens;

Faberhaus; Cork4U. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6850

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4504 10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22

июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от

23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов

КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой

дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 4407/РС от 21.01.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

№ СДСГК RU.OS05.K04647 от 26.01.2016 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и/или на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.02.2016

по 31.01.2021

Руководитель (заместитель руководителя)

Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

